

DECLARATION OF PROPERTIES  
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



Date of original: 16.4.2018  
Revision date: 1.3.2023

No. Z-01-3/2018-EN

Type of the product / Typ výrobku:

**PE TANK AQUASTAY – APLAST**  
**PE nádrž AQUASTAY – APLAST**

Description and intended use of product / Popis a použití výrobku:

**TANKS DN 1450, 1750 AND 2300 mm, MADE OF PE, FOR STORAGE DRINKING WATER**  
Nádrže o průměru DN 1450, 1750 a 2300 mm, vyrobené z polyetylenu (PE), pro uskladnění pitné vody

Collection volume / Objem:

0,5, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 26,  
28, 30, 36, 38, 40, 46, 50 m<sup>3</sup>

Place of the manufacture / Výrobce:

**APLAST, d.o.o.**  
**Ložnica pri Žalcu 37, 3310 žalec - SLOVENIJA**

Contractor / Dovozce:

**SVODA s.r.o**  
**Dejvická 919/38**  
**160 00 Praha 6 – Bubeneč, CZ**

Number of the European standard, technical approval / Číslo standardu EU:

**EN 12566-1:2005+A2:2013, STS – 11/0003, DVGW W270 (11/2007), KTW (10/2008)**

Performance of the product / Parametry produktu:

Material / Materiálové provedení: PE

Nominal capacity / Nominální objem: 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 26, 28, 30,  
36, 38, 40, 46, 50 m<sup>3</sup>

Water tightness / Vodotěsnost: PASS / Ano, splněno

Crushing resistance/Durability / Odolnost / Životnost: PASS / Ano, splněno

Report No / Číslo zprávy.: STS-11/0003 (P125/12-460-1, P0862/10-680-2, P0862/10-1,  
P0865/11-680-3, P1084/04-650-1, P1352/04-650-1, P999/40-650-1),  
MO 035/12, 132-12/6474-12/08733-V/p1, 213b-14/9839-14/28603-V

Notified Body ident / Notifikovaná osoba:

ZAG LJUBLJANA, Dimičeva ulica 12, SI-1000 LJUBLJANA,  
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, SI-2000  
MARIBOR, TECHNOLOGIEZENTRUM WASSER Wasserwerkstr. 4, DE-76137 KARLSRUHE

Warranty / Záruka: 5 years / 5 let

Ložnica, 1.3.2023



Aplast d.o.o. | Ložnica pri Žalcu 37 | 3310 Žalec | Slovenija 4

  
Technical Manager:

Florjan Podpečan, uni.dipl.ing.